



Overeni prevod sa nemačkog na srpski jezik

Sertifikat

Ušteda energije i zaštita od toplote

Izveštaj o proveru 432 29876/1



Kupac

ALUMIL - MILONAS
ALUMINIUM INDUSTRY S.A.
INDUSTRIAL AREA

GR-61100 KILKIS
Grčka

Proizvod	Čvrsti sistemi : Ramovi / Prečaga Pokretni sistemi : Krilo - ram - prečaga Kombinacija
Obeležje	M 11000 ALUTHERM PLUS Dubina gradnje rama/prečaga 62,5 mm
Merenje	Dubina gradnje - ram krila 70 mm
Debljina	debljina je promenljiva
Materijal Površina	Aluminijum - povezani profil / lakirana po dužini stega, poliamid 6.6 sa staklenim vlaknima 25 % Lako oksidirajuća površina npr. šupljine nakon površinske obrade u postupku metode porinuća
Vrsta i materijal izolacije	
Napomene	-/-

Koeficijent prolaza toplote



$$U_f = 2,3 - 2,9 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)} *$$


- * Navedene vrednosti se odnose profilne kombinacije, koje su date u tabelama 4 i 5 ovog izveštaja.
Za ostale profilne kombinacije sistema važeće su U_f vrednosti na osnovu kriterijuma iz tabele 6.

Osnova

ift Norma WA-01/1 (Jul 2002) „Postupak za utvrđivanje U_f vrednosti za termički razdvojene metalne profile sistema prozora“
EN ISO 10077-2 : 2003-10
Obračun koeficijenta prolaznosti U_f - numerički postupak za ramove odgovara nacionalnoj verziji
DIN EN ISO kao i
DIN EN.

Prikaz

Pogledati prilog 1



Uputstva za primenu

Ovaj izveštaj o proveru služi kao dokaz za koeficijent prolaza toplote U_f za proverene profile sisteme.

Važenje

Navedeni podaci i rezultati odnose se isključivo na ispitani i opisani profilni sistem.

Vrednost koeficijenta prolaza toplote ne omogućava izvođenje zaključka o ostalim osobinama priložene konstrukcije.

Publikacije

Važeći je ift-pravilnik „Uputstvo za korišćenje ift-izveštaja“

Sertifikat se može koristiti u skraćenoj verziji.

Sadržaj Sertifikat ima ukupno 12 str.

- 1 Predmet
 - 2 Izvođenje
 - 3 Pojedinačni rezultati
- Prilog 1 (2 str.)

ift Rosenheim
10. Maj 2005.

Ulrich Sieberath, Dipl.-Ing. (FH)
Büroverordnungsstelle

i. A. Hans-Jürgen Hartmann
Dipl.-Ing. (FH) ift Zentrum





ift Rosenheim GmbH
Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. (FH) Ulrich Sieberath
Dr. Jochen Peichl

Theodor-Gietl-Straße 7-9
D-83026 Rosenheim
Tel.+49 (0) 8031 / 261-0
Fax+49 (0) 8031 / 261-290
www.ift-rosenheim.de

Sitz: 83026 Rosenheim
AG Traunstein, HRB 14763
Sparkasse Rosenheim
Kto. 38 22
BLZ 711 500 00

Anerkannte Prüf-, Überwachungs-
und Zertifizierungsstelle
nach Landesbauordnung: BAY18
Notifizierung in Europa: Nr. 0757

koeficijenta prolaza toplote

Okrugli pečat sledeće sadržine: IFT Rosenheim – Priznati centar za odredjivanje

-kraj prevoda-

Svojim potpisom i pečatom potvrđujem da prevod teksta odgovara originalnom dokumentu, koji je sačinjen na nemačkom jeziku.

Broj prevoda: 1758/2016

Sonja Stojanović, stalni sudski prevodilac za nemački jezik

