

## Potvrda

Trajnost funkcije, sile rukovanja, test nagiba i otpora na izgib

### Izveštaj o ispitivanju

Br. 12-002529-PR17  
(PB-A01-03-de-01)

Nalogodavac profine GmbH  
International Profile Group  
Zweibruecker Strasse 200  
66954 Pirmasens  
Nemačka

Proizvod jednokrinski okretno-nagibni prozor

Oznaka Oznaka sistema: KBE 76  
Kömmerling 76  
TROCAL 76

Detalji proizvoda PVC-U / beli  
relevantni za kvalitet:

Dimenzije (širina x visina) 1576 mm x 1576 mm

Osobnosti - / -

### Rezultat

Trajnost funkcije u skladu sa EN 12400:2002-10

Slika Klasa 2

Sile rukovanja u skladu sa EN 13115:2001-07

Slika Klasa 1

Test nagiba i otpora na izgib u skladu sa EN 13126-8:2006-02

**Zahtev ispunjen**

Ift Rosenheim  
12.09.2013. godine

(potpis nečitak)

Robert Kolacny, dipl. ing. (FH)

Zamenik rukovodioca odeljenja ispitivanja

Građevinski elementi

(potpis nečitak)

Thomas Krichbaumer

Inženjer ispitivanja

Zaptivenost i opterećenje vetrom

# ift

## ROSENHEIM

### Osnove

EN 14351-1: 2006+A1:2010

### Norme ispitivanja

EN 1191 : 2012-12

EN 12046-1 : 2003-11

EN 13126 : 2006-02

Odgovarajuće nacionalne verzije (npr. DIN EN)

### Prikaz

slika

### Napomene za primenu

Proizvođač može iskoristiti dobijene rezultate kao bazu za sastavljanje sopstvenog ITT izveštaja. Moraju se poštovati propisi važećih proizvodnih normi.

### Važenje

Navedeni podaci i pojedinačni rezultati se odnose isključivo na ispitivane / opisane uzorke. Klasifikacija važi dok je proizvod nepromenjen i ne promene se gore navedene osnove. Rezultat se može preneti u odgovornost proizvođača uz poštovanje odgovarajućih propisa proizvodnih normi. Ovo ispitivanje / ocena ne omogućuje davanje iskaza o ostalim svojstvima i kvalitetu konstrukcije, posebno nisu uzete u obzir klimatske pojave i svojstva starenja.

### Napomene o objavljivanju

Važi ift uputstvo „Uslovi i napomene o korišćenju ift dokumentacije o ispitivanju“. Naslovna strana se može koristiti kao skraćeni sadržaj.

### Sadržaj

Potvrda obuhvata ukupno 13 strana

Ift Rosenheim

Direktor:

Dr. Jochen Peichl

Prof. Ulrich Sieberath

Theodor-Gietl-Str. 7-9

D-83026 Rosenheim

Tel.: + 49 (0)8031/261-0

Faks.: + 49 (0)8031/261-290

www.ift-rosenheim.de

Sedište: 83026 Rosenheim

AG Traunstein, HRB 14763

Sparkasse Rosenheim

IBAN: DE9071150000000003822

SWIFT-BIC: BYLADEM1ROS

Akreditovano telo za ispitivanje i kontrolu kvaliteta i sertifikaciju prema pokrajinskom građevinskom pravilniku: BAY18  
Evropska oznaka: br. 0757



## 1 Predmet

### 1.1 Opis uzorka

#### Jednokrilni obrtno-nagibni prozor

Proizvođač profine GmbH International Profile Group, Pirmasens  
Oznaka sistema KBE 76  
Kömmerling 76  
TROCAL 76  
Materijal plastika – PVC-U / bela  
Način otvaranja obrtno-nagibni  
Pravac otvaranja DIN desno, ka unutra

#### Prozorski okviri

Oznaka isporuke / tip / artikal br. 76101  
Spoljašnje dimenzije u mm 1576 x 1576  
Način spanjanja isečeno pod oštrim uglom i zavareno

#### Čvrste veze

Oznaka isporuke / tip / artikal br. V303  
Material čelik – pocinkovani čelik

#### Okviri krila

Oznaka isporuke / tip / artikal br. 76201  
Spoljašnje dimenzije u mm 1500 x 1500  
Način spanjanja isečeno pod oštrim uglom i zavareno  
Težina u kg 106,8

#### Čvrste veze

Oznaka isporuke / tip / artikal br. V308  
Material čelik – pocinkovani čelik

#### Formiranje falcova

Odvodnjavanje falca u falcu 4 proreza 5 mm x 25 mm, prema napolju 3 proreza 5 mm x 25 mm bez poklopca  
Ujednačavanje pritiska spoljašnja zaptivka gore u sredini slobodna

#### Spoljašnje potporne zaptivke

Oznaka isporuke / tip / artikal br. vidi prozorske okvire  
Materijal materijal zaptivke –TPE, koekstrudiran  
Formiranje uglova zavaren sa prozorskim okvirom pod oštrim uglom

#### Spoljašnje potporne zaptivke

Oznaka isporuke / tip / artikal br. vidi okvire krila  
Material materijal zaptivke –TPE, koekstrudiran  
Formiranje uglova zavaren sa prozorskim okvirom pod oštrim uglom

Potvrđujem da ovaj prevod u potpunosti odgovara izvorniku koji je sastavljen na nemačkom jeziku

Beograd, 14. april 2015. godine  
Broj N-0256/15

Vesna Ivanović  
(Sudski prevodilac pri Višem sudu u Beogradu, Rešenje Ministarstva pravde  
Republike Srbije broj 740-06-1742/08-03 od 26.11.2008. godine)

  
