

Potvrda
Koeficijent toplotne propustljivosti

Izveštaj o ispitivanju
Br. 13-001890-PR02
(PB-K20-06-de-01)

Nalogodavac profine GmbH
International Profile Group
Muelheimer Strasse 26
53840 Troisdorf
Nemačka

Proizvod Plastični profil, kombinacija profila: okvir
krila – prozorski okvir

Oznaka KBE 76
Kömmerring 76
TROCAL 76

Detalji proizvoda relevantni za kvalitet Materijal plastika PVC tvrda; širina otvora B u mm 116; prozorski okvir; poprečni presek profila širina u mm 67; poprečni presek profila, debljina u mm 76; čvrsta veza; materijal metal – pocinkovani čelik; okviri krila; poprečni presek profila širina u mm 78; poprečni presek profila, debljina u mm 76; čvrsta veza; materijal metal – pocinkovani čelik; rezervni panel; debljina u mm 48; dubina ugradnje u mm 18

Osobnosti - / -

Rezultat
Koeficijent toplotne propustljivosti

(slika) $U_f = 1,2 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

ift Rosenheim
14.08.2013. godine
(potpis nečitak)
Konrad Huber, dipl. ing. (FH)
Zamenik rukovodioca odeljenja ispitivanja
Građevinska fizika

(potpis nečitak)
Sebastian Unterholzner, dipl. ing. (FH)
Inženjer ispitivanja
Toplota i klima

ift Rosenheim
Direktor:
Dr. Jochen Peichl
Prof. Ulrich Sieberath

Theodor-Gietl-Str. 7-9
D-83026 Rosenheim
Tel.: + 49 (0)8031/261-0
Faks.: + 49 (0)8031/261-290
www.ift-rosenheim.de

Sedište: 83026 Rosenheim
AG Traunstein, HRB 14763
Sparkasse Rosenheim
IBAN: DE9071150000000003822
SWIFT-BIC: BYLADEM1ROS

Akreditovano telo za ispitivanje i kontrolu kvaliteta i sertifikaciju prema pokrajinskom građevinskom pravilniku: BAY18
Evropska oznaka: br. 0757

ift

ROSENHEIM

Osnove *)
EN 14351-1: 2006+A1:2010
EN 12412-2: 2003-07
*) i odgovarajuće nacionalne verzije (npr. DIN EN)

Prikaz
slika

Napomene za primenu
Proizvođač može iskoristiti dobijene rezultate kao bazu za sastavljanje sopstvenog ITT izveštaja. Moraju se poštovati propisi važećih proizvodnih normi.

Važenje
Navedeni podaci i pojedinačni rezultati se odnose isključivo na ispitivane / opisane uzorke. Klasifikacija važi dok je proizvod nepromenjen i ne promene se gore navedene osnove. Rezultat se može preneti u odgovornost proizvođača uz poštovanje odgovarajućih propisa proizvodnih normi. Ovo ispitivanje / ocena ne omogućuje davanje iskaza o ostalim svojstvima i kvalitetu konstrukcije, posebno nisu uzete u obzir klimatske pojave i svojstva starenja.

Napomene o objavljivanju
Važi ift uputstvo „Uslovi i napomene o korišćenju ift dokumentacije o ispitivanju“. Naslovna strana se može koristiti kao skraćeni sadržaj.
Sadržaj
Potvrda obuhvata ukupno 6 strana i prilog (1 strana)



1 Predmet

1.1 Opis uzorka

Proizvod plastični profil, kombinacija profila: okvir krila - prozorski okvir
Proizvođač profine GmbH International Profile Group, 66954 Pirmasens, Nemačka
Datum proizvodnje --
Oznaka sistema KBE 76
Kömmerling 76
TROCAL 76
plastika – PVC tvrda

Materijal

Prozorski okvir 67 mm x 76 mm
Poprečni presek (širina x debljina) 76101
Broj V300
Profil čvrste veze broj
Okvir krila 78 mm x 76 mm
Poprečni presek (širina x debljina) 76201
Broj V300
Profil čvrste veze broj

Podaci o materijalu u oblasti čvrste veze

Čvrste veze metal - pocinkovani čelik

Materijal

Umetak --

Materijal --

Specifična gustina

Formiranje falcova

Zaptivke falca

1 potporna zaptivka u prozorskom okviru
1 preklopna zaptivka u okviru krila

Geometrijska svojstva

Otvor 116 mm

Punjenje

Debljina izolacionog panela (punjenje) d_p 48 mm
Dubina ugradnje izolacionog panela u falcu b_p 18 mm

Osobenosti

Opis se bazira na podacima nalogodavca i ispitivanjima uzorka kod ift. (Oznake / brojevi artikla kao i podaci o materijalu su podaci nalogodavca ukoliko nije navedeno „ift-geprüft“).

Prikaz uzorka / uzoraka je dokumentovan u prilogu „Prikaz proizvoda / uzorka“.
Konstrukcioni detalji su ispitani isključivo na tražena svojstva / kvalitete;

Crteži se baziraju na nepromenjenim dokumentima nalogodavca, ukoliko nije navedeno nešto drugo.

Potvrđujem da ovaj prevod u potpunosti odgovara izvorniku koji je sastavljen na nemačkom jeziku

Beograd, 15. april 2015. godine
Broj N-0258/15

Vesna Ivanović
(Sudski prevodilac pri Višem sudu u Beogradu, Rešenje Ministarstva pravde
Republike Srbije broj 740-06-1742/08-03 od 26.11.2008. godine)

