



Documento N° 244072

Expendiente: PY17-0332

DOCUMENTO RESUMEN DE RESULTADOS
UNE 85246-1:2009

Empresa: **LUXE PERFIL, S.L.**
P.I. La Pahilla, C/Alhóndiga, 2.
Chiva. Valencia.



Producto: **Cajón de persiana motorizado**

Modelo: **PVC 185 ARTBOX PREMIUM**

Dimensiones: **1230 mm x 185 mm**

**Cajón PVC Arbox Premium 185.**

Permeabilidad al aire. UNE-EN 1026:2017	CLASE 4	243747	12.09.2017
Estanqueidad al agua. UNE-EN 1027:2017	CLASE E₃₀₀₀	243747	12.09.2017
Resistencia al viento. UNE-EN 12211:2017. Apdo. 7.4	3000Pa	243747	12.09.2017

Cajón PVC Arbox Premium 185 con aislante EPS y lámina polimérica

Transmitancia térmica. UNE-EN ISO 10077-2:2012	0,88 W(m²K)	243752	16.08.2017
Aislamiento acústico. UNE-EN ISO 10140-2:2011	R _w (C;Ctr) 47(-2;-6) dB D _{n,e,w} (C;Ctr) 66(-2;-6)dB D _{n,e,A} 63dBA D _{n,e,A,tr} 60dBA	243789	08.06.2017

Cajón PVC Arbox Premium 185 con aislante EPS, lámina polimérica y aislante PE

Transmitancia térmica. UNE-EN ISO 10077-2:2012	0,80 W(m²K)	243753	16.08.2017
---------------------------------------------------	-------------------------------	---------------	-------------------

Cajón PVC Arbox Premium 185 con aislante EPS.

Aislamiento acústico. UNE-EN ISO 10140-2:2011	R _w (C;Ctr) 44(-2;-5) dB D _{n,e,w} (C;Ctr) 63(-2;-5)dB D _{n,e,A} 60dBA D _{n,e,A,tr} 58dBA	243787	06.09.2017
--------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	-------------------

Cajón PVC Arbox Premium 185 con aislante PU.

Transmitancia térmica. UNE-EN ISO 10077-2:2012	1,4 W(m²K)	243751	16.08.2017
Aislamiento acústico. UNE-EN ISO 10140-2:2011	R _w (C;Ctr) 43(-2;-6) dB D _{n,e,w} (C;Ctr) 63(-2;-6)dB D _{n,e,A} 60dBA D _{n,e,A,tr} 56dBA	243788	06.09.2017



Navarrete a 15 de Noviembre de 2017



Luis García Viguera
Responsable Técnico

Para una adecuada identificación de las características del material ensayado y de los resultados obtenidos es imprescindible disponer de las documentaciones referidas.